



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve  veya/ve **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

14.10.01/TSE-15164

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

21.10.2010

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

21.10.2014

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

ORTAKLAR BİR ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

İVEDİK ORG.SAN.BÖL. GÜLERYÜZ SAN. SİT. 1342.SOK. NO:68
YENİMAHA LLE ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ORTAKLAR BİR ELEKTRİK ELEKTRONİK PAZARLAMA İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İVEDİK ORG.SAN.BÖL. GÜLERYÜZ SAN. SİT. 1342.SOK. NO:68
YENİMAHA LLE ANKARA/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

*ob ortaklar bir elek.ürt.inş.paz.san. ve tic.ltd.şti.
şekil"ibareli

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 62271-102 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -
Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları
/ 28.04.2009 - TS EN 60282-1 / Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1:
Akım sınırlayıcı sigortalar / 31.01.2008

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM SİGORTALI AYIRICI VE TOPRAKLAMA ANAHTARLI AYIRICILAR

MODEL : HST630, HS630, DST630, DS630

HST1250, HS1250, DST1250, DS1250

TİPİ :BİNA İÇİ VE BİNA DIŞI

ANMA AKIMLARI : 630 A, 1250 A

BEYAN KISA DEVRE VE TEPE DAYANMA AKIMI:16/40 kA(630A) 25/62.5 kA (1250A)

TOPRAKLAMA ANAHTARI KISA DEVRE DAYANMA AKIMI: 16/40 kA(630A) 18/40 kA (1250A)

BEYAN KISA DEVRE SÜRESİ:1 sn.

ANMA GERİLİMİ : 36 kV

ANMA FREKANSI : 50 Hz

NOT: OPSİYONEL TİP TESTLERİNDEN MADDE 6.103 AĞIR BUZ ŞARTLARINDA ÇALIŞMA DENEYİ YAPILMIŞTIR.



22/10.2013


AYHAN TÜRKEL

ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmiş olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulanmaz.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını gösterir.

ANKARA* ANKARA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA * Tel: 0 312 592 50 00* Faks: 0 312 592 50 00* web: * e-mail:

Bu belge hiç bir surette tahvil edilemez, hırsan veya okumasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kaza ve kayıpla ya da değiştirilmez.